

14./ E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2016. február 17-ei képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

2015. december 14-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kötelezte önkormányzatunkat, hogy 8 napon belül tegyen eleget a jogszabályban foglalt 2016-2030. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv benyújtási kötelezettségének és a 11-29221-1-001-00-15 jelű víziközmű-rendszer vonatkozásában nyújtsa be az esedékes beruházási tervet.

Önkormányzatunk határidő hosszabbítást kért és kapott, melynek határideje 2016. március 31.

Jelen előterjesztés mellékleteként megküldte az AQUA Kft. részünkre a határozatban előírt gördülő fejlesztési terveket.

I./2016. (II. 17.) önkormányzati határozati javaslat

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, AQUA Szolgáltató Kft. által készített Jánossomorja Hanságliget vízellátó rendszer beruházására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.
2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az AQUA Szolgáltató Kft-t, hogy Gördülő Fejlesztési Tervek ügyében helyette és képviseletében önállóan eljárjon és a tervekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan tegye.

Felelős: Lőrincz György polgármester

Határidő: 2016. március 31.

II./2016. (II. 17.) önkormányzati határozati javaslat

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, AQUA Szolgáltató Kft. által készített Jánossomorja Hanságliget vízellátó rendszer felújítására, pótlására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az AQUA Szolgáltató Kft-t, hogy Gördülő Fejlesztési Tervek ügyében helyette és képviselőként önállóan eljárjon és a tervekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan tegye.

Felelős: Lőrincz György polgármester

Határidő: 2016. március 31.

Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakról dönteni szíveskedjen.

Jánossomorja, 2016. február 3.

Lőrincz György s.k.
polgármester

I. melléklet

..... .. sz. határozat melléklete

Az AQUA Szolgáltató Kft., mint a tárgyi víziközmű rendszer üzemeltetője kinyilatkozza, hogy a Jánossomorja Hanságliget vízellátó rendszer állapotára tekintettel – a hálózat 1994. évben került kiépítésre KM-PVC anyagú vezetékből – az elkövetkezendő 15 évben beruházási igény nem keletkezik, ezért a 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási terve nem kerül elkészítésre.

II. melléklet

..... .. sz. határozat melléklete

Jánossomorja Hanságliget vízellátó rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorja Hanságliget vízellátó rendszer 2015. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése:

Jánossomorja Hanságliget vízellátó rendszer 2015. - 2029. időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési tervében 2015. évi felújításai, pótlásai feladat nem került rögzítésre. A rendszer üzemeltetése során felújítási, pótlási feladatot igénylő állapot nem következett be.

A tárgyi vízellátó rendszer alább felsorolt felújításait, pótlásait fontossági sorrendben ismertetjük. A felsorolást a legfontosabb tétellel kezdjük.

1. Jánossomorja Hanságliget vízműtelep technológiai épület felújítása:

Az 1980-as években épült Jánossomorja Hanságligeti Vízműtelep technológiai épülete az építés óta nem került felújításra. Az épület állaga erősen leromlott. A technológiai épület felújítása esetén energia megtakarítással is számolhatunk.

A felújítás becsült költsége 2 732 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.

2. Jánossomorja Hanságliget AK-50 hidroglóbusz felújítása:

A Jánossomorja Hanságligeti 50 m³-es víztorony az 1990-as évek elején épült. Felújítására vélhetően 6-15 éven belül szükség lesz.

Műszaki tartalom:

- hidroglóbusz csőszár külső és belső felületeinek gépi csiszolása, felület előkészítése
200 m²

- hidroglóbusz csőszár külső és belső felületeinek korrózióvédelme Rapid cink-kromátos alapozóval és egykomponensű Dukát fedőréteggel 200 m²
- víztér belső felületének előkészítése, homokszórással 90 m²
- víztér korrózióvédelmének kialakítása Dunaplast Uretal kétkomponensű réteggel

A felújítás becsült költsége 2 806 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.

3. Jánossomorja Hanságliget vas- és mangántalanító szűrő töltécsere

A vízműtelepen 1 darab a technológiai épületben elhelyezett szűrőtartály biztosítja a nyersvíz vas- és mangántalanítását. A tartályban található kétrétegű szűrő biztosítja a megfelelő szűrés hatékonyságát és a vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő vízminőségi határértékek betartását. A töltet kimerülésére 6-15 éven belül számítani kell ezért cseréje indokolt.

Műszaki tartalom:

- | | |
|---|------------------|
| • szűrőréteg kirakodása ø 0,8-4 mm | 3 m ³ |
| • régi szűrőkavics elszállítása, ártalmatlanítása | 3 m ³ |
| • új szűrőréteg elhelyezése ø 0,8-4 mm | 3 m ³ |

A felújítás becsült költsége 3 450 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.

- 1 év (2016 évben megvalósítandó): -
- 2-5 év (2017-2020 évben megvalósítandó): -
- 6-15 év (2021-2030 évben megvalósítandó): 1, 2, 3,